


eau chaude
sanitaire

Chauffe-eau
solaire ZENITH




- 1 entrée eau sanitaire
- 2 sortie eau chaude
- 3 entrée échangeur solaire
- 4 sortie échangeur solaire
- 5 recyclage
- 6 instrumentation
- 7 instrumentation
- 13 instrumentation
- 14 instrumentation
- 8 anode
- 9 inspection
- 10 vidange
- 11 sortie échangeur chaudière
- 12 entrée échangeur chaudière
- 15 intégration résistance électrique

capacité nominale	De	Df	H	A	B	C-B	C	D	E	F	G	I	L	R	1-2	3-4	5	6-7/10-11	8	9	12	13
	mm														Gaz femelle							
150	510	400	1405	320	280	540	820	970	300	840	1160	100	640	865	3/4"	1"	3/4"	1/2"	1"1/4	125	3/4"	1"1/2
200	560	450	1425	340	290	600	890	1040	310	910	1170	100	710	935	3/4"	1"	3/4"	1/2"	1"1/4	125	3/4"	1"1/2
300	670	550	1480	400	315	540	855	1005	365	875	1195	120	675	900	1"	1"	1"	1/2"	1"1/4	160	3/4"	1"1/2
400	720	600	1760	405	330	600	930	1080	380	950	1460	120	750	980	1"	1"	1"	1/2"	1"1/4	160	3/4"	1"1/2
500	790	650	1790	415	345	720	1065	1215	395	1085	1470	120	885	1112	1"	1"	1"	1/2"	1"1/4	160	3/4"	1"1/2
750	890	750	2100	435	370	900	1270	1420	425	1360	1750	120	1090	1317	1"	1"	1"	1/2"	1"1/4	160	3/4"	1"1/2
1000	990	850	2153	485	400	840	1240	1400	460	1390	1780	120	1030	1300	1"1/4	1"1/4	1"	1/2"	1"1/4	160	3/4"	1"1/2


Instructions de montage

1_MONTAGE : détermination de la position




2 MONTAGE : conduites d'alimentation et de retour en tube de cuivre écroui

remarque : bien isoler également les connexions derrière le capteur et recoller l'isolant !




4 MONTAGE : monter la sonde du capteur




3 MONTAGE : raccordement au circuit sanitaire appoint par chauffe eau séparé


Remplissez et purgez le circuit sanitaire




4 MONTAGE : raccordement au circuit sanitaire appoint interne par élément électrique ou 2^{ème} échangeur relié à une chaudière.



5 MONTAGE raccordement de l'élément électrique (duo Elec)




5 bis MONTAGE raccordement du 2^{ème} échangeur (duo CC)



6 MONTAGE : monter la régulation

- La régulation peut se monter sur une surface plate dans un espace suffisamment sec et protégé des éclaboussures.




- Montez les sondes du ballon à l'endroit correct, selon le type de ballon.




- Sonde du capteur



7 MONTAGE : branchements de la régulation




- Ne brancher la fiche que quand l'installation est totalement prête



8 Remplissage du circuit solaire

8.1 : remplir d'eau pure



9. MONTAGE : mise en route

